

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	50
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	13:12	13:35
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	23
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	921	1 078	813
Humidité relative (%)	20	25	22
Température (°C)	22	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	70
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	12:30	12:50
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	282	302
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	717	733	778
Humidité relative (%)	18	20	20
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	59
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:55	13:17	13:40
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	262	285
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	480	697	677
Humidité relative (%)	15	18	21
Température (°C)	21	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	33
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	12:25	12:45
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	265	285
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	562	797	821
Humidité relative (%)	17	20	20
Température (°C)	20	22	22