

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 50 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 50 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:33 | 12:23 | 12:48 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 5 | 30 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 75 | 75 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 352 | 1 110 | 923 |
| Humidité relative (%) | 19 | 16 | 15 |
| Température (°C) | 18 | 18 | 19 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 206 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 70 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:40 | 12:29 | 12:49 |
| Nombre d'occupants | 1 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 220 | 269 | 289 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 100 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 880 | 1 119 | 878 |
| Humidité relative (%) | 14 | 18 | 18 |
| Température (°C) | 20 | 19 | 18 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 59 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 50 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:45 | 12:38 | 13:01 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 225 | 308 | 331 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 100 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 875 | 1 109 | 758 |
| Humidité relative (%) | 12 | 16 | 12 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 20 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 71 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 50 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:00 | 12:43 | 13:06 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 230 | 273 | 296 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 75 | 75 | 75 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 750 | 869 | 861 |
| Humidité relative (%) | 10 | 14 | 14 |
| Température (°C) | 21 | 21 | 21 |