

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 22 (MLA)
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	105
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:18	13:44
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	230	318	344
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	552	739	767
Humidité relative (%)	12	15	16
Température (°C)	21	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 108 (1B)
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	53
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:56	13:14	13:38
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	236	315	339
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	596	749	707
Humidité relative (%)	14	15	14
Température (°C)	20	22	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 110 (1A)
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	50
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:10	13:34
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	310	334
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	599	790	806
Humidité relative (%)	14	17	17
Température (°C)	20	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 115 (64)
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	55
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:04	13:05	13:30
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	244	305	330
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	598	766	687
Humidité relative (%)	13	15	14
Température (°C)	21	22	23