

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 401
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:10	9:30	10:45
Nombre d'occupants	27	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	660	894	917
Humidité relative (%)	15	20	17
Température (°C)	20	22	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 205
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	88
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:15	9:35	10:48
Nombre d'occupants	25	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	656	836	866
Humidité relative (%)	15	18	17
Température (°C)	20	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 301
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:25	9:40	10:52
Nombre d'occupants	20	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	668	787	903
Humidité relative (%)	16	18	17
Température (°C)	21	22	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 505
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:18	9:45	12:15
Nombre d'occupants	20	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	105	180
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	649	682	790
Humidité relative (%)	15	18	18
Température (°C)	21	19	18

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	3 703
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	83
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:15	9:55	11:03
Nombre d'occupants	25	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	720	838	986
Humidité relative (%)	16	17	17
Température (°C)	21	22	22

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	3 711
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:18	10:00	12:10
Nombre d'occupants	31	31	31
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	675	1 096	1 102
Humidité relative (%)	16	18	17
Température (°C)	22	24	24

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	3 407
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:10	9:25	10:50
Nombre d'occupants	21	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	690	959	1 026
Humidité relative (%)	15	15	19
Température (°C)	21	23	23

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	3 405
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	54
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:15	9:30	10:54
Nombre d'occupants	26	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	688	1 067	1 022
Humidité relative (%)	14	17	18
Température (°C)	23	24	24

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	3 501
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	54
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	13:30	14:40
Nombre d'occupants	21	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	652	962	999
Humidité relative (%)	17	17	19
Température (°C)	20	21	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	3 307
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:00	13:35	14:36
Nombre d'occupants	30	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	672	1 069	1 101
Humidité relative (%)	18	18	19
Température (°C)	20	22	22