



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	110
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:40	12:24	12:45
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	0	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	565	820	582
Humidité relative (%)	19	23	30
Température (°C)	17	19	17

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	102B
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	13:10	13:32
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	75
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	645	796	582
Humidité relative (%)	17	19	20
Température (°C)	23	23	17

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	200
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:12	12:56	13:14
Nombre d'occupants	2	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	0	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	50
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	850	1 040	792
Humidité relative (%)	21	27	18
Température (°C)	21	21	22

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:17	13:01	13:20
Nombre d'occupants	1	23	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	30	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	720	832	687
Humidité relative (%)	18	21	17
Température (°C)	22	21	21