

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	12
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:45	13:25	13:45
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	40	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	457	581	817
Humidité relative (%)	16	14	16
Température (°C)	18	20	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	23
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	55
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	13:30	13:50
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	40	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	540	607	590
Humidité relative (%)	20	16	13
Température (°C)	16	20	25

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	30
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	13:35	13:55
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	531	665	735
Humidité relative (%)	15	15	21
Température (°C)	22	28	27

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	51
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:00	13:20	14:00
Nombre d'occupants	20	20	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	954	1 125	565
Humidité relative (%)	20	21	12
Température (°C)	23	25	22