

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	30
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:01	13:29	13:50
Nombre d'occupants	2	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 472	1 493	760
Humidité relative (%)	23	17	15
Température (°C)	21	23	19

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	13
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:59	13:37	13:57
Nombre d'occupants	3	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	250	270
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	10
Taux de CO ₂ (ppm)	546	910	869
Humidité relative (%)	11	14	14
Température (°C)	18	21	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	108
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:42	13:06	13:27
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	1	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	190	250	270
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	761	1 147	860
Humidité relative (%)	15	14	17
Température (°C)	23	24	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	102
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:51	14:20	14:41
Nombre d'occupants	2	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	360	380
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	793	816	632
Humidité relative (%)	12	16	12
Température (°C)	21	22	20