

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	8
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	90
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:52	9:16	9:36
Nombre d'occupants	0	10	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	480	480	480
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	462	519	525
Humidité relative (%)	27	32	27
Température (°C)	22	21	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	13
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:05	9:23	9:43
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	240	240
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	25
Taux de CO ₂ (ppm)	413	495	512
Humidité relative (%)	17	27	24
Température (°C)	23	23	25

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	107
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:10	9:57	10:17
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	120	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	0
Taux de CO ₂ (ppm)	570	421	455
Humidité relative (%)	19	26	22
Température (°C)	23	21	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	112
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:15	10:07	10:27
Nombre d'occupants	1	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	240	240
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	434	447	438
Humidité relative (%)	18	24	23
Température (°C)	24	24	24

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	90
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:20	10:14	10:34
Nombre d'occupants	1	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	419	516	514
Humidité relative (%)	18	24	23
Température (°C)	24	24	25