

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J121
Niveau scolaire du groupe	Secondaire - Classe d'accueil et francisation
Superficie de la salle de classe (m ²)	98
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:28	11:17	14:38
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	488	710	572
Humidité relative (%)	16	13	11
Température (°C)	17	20	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J105
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

929

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:31	11:22	14:43
Nombre d'occupants	0	20	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	465	975	1 008
Humidité relative (%)	10	13	22
Température (°C)	20	11	17

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R120
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	75
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:34	11:29	14:47
Nombre d'occupants	0	16	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	461	895	783
Humidité relative (%)	10	11	12
Température (°C)	21	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R207
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:37	11:33	14:51
Nombre d'occupants	0	8	3
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	484	1 124	826
Humidité relative (%)	10	14	12
Température (°C)	21	23	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	269
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	90
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:40	11:49	14:55
Nombre d'occupants	0	14	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	466	1 058	929
Humidité relative (%)	10	13	15
Température (°C)	21	22	21

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R261
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:42	11:41	15:00
Nombre d'occupants	0	13	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	506	1 325	791
Humidité relative (%)	10	15	11
Température (°C)	20	21	21

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R357
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:46	11:57	15:04
Nombre d'occupants	1	30	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	525	1 016	775
Humidité relative (%)	10	12	12
Température (°C)	22	24	22

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	368
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	105
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:50	12:05	15:08
Nombre d'occupants	0	27	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	442	1 184	795
Humidité relative (%)	10	14	12
Température (°C)	22	22	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R308
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe d'accueil et francisation
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:54	12:11	15:11
Nombre d'occupants	1	15	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	461	887	668
Humidité relative (%)	10	11	10
Température (°C)	23	23	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R319
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	85
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:59	12:15	15:14
Nombre d'occupants	0	23	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	454	1 175	980
Humidité relative (%)	10	14	13
Température (°C)	22	23	22