

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	221
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	110
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:15	9:20	10:40
Nombre d'occupants	17	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	715	813	875
Humidité relative (%)	16	17	19
Température (°C)	21	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C228
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:18	9:23	10:04
Nombre d'occupants	30	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	889	941	992
Humidité relative (%)	17	18	17
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C224
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	99
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:23	9:26	10:44
Nombre d'occupants	31	31	31
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	760	810	987
Humidité relative (%)	15	15	16
Température (°C)	22	22	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C213
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:28	9:30	10:46
Nombre d'occupants	24	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	760	830	992
Humidité relative (%)	16	17	16
Température (°C)	21	21	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C321
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	111
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:32	9:32	10:50
Nombre d'occupants	28	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	900	962	975
Humidité relative (%)	18	18	17
Température (°C)	21	21	22

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C316
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:37	9:35	10:52
Nombre d'occupants	26	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	712	807	825
Humidité relative (%)	16	16	17
Température (°C)	22	22	22

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C329
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:40	9:38	10:54
Nombre d'occupants	28	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	825	906	943
Humidité relative (%)	15	15	16
Température (°C)	22	22	22

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C312
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:45	9:40	10:57
Nombre d'occupants	27	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	789	917	760
Humidité relative (%)	15	16	16
Température (°C)	22	23	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E124
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:17	9:30	10:52
Nombre d'occupants	26	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	746	981	944
Humidité relative (%)	18	18	18
Température (°C)	22	23	22

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	E125-1
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	84
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:22	9:35	10:55
Nombre d'occupants	31	31	31
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	735	828	820
Humidité relative (%)	17	17	17
Température (°C)	22	22	22