

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E114
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:48	13:12	13:32
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	108	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	556	870	976
Humidité relative (%)	22	24	23
Température (°C)	22	23	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	52
Niveau scolaire du groupe	imaire - Classe d'accueil et francisati
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:52	13:22	13:42
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	762	832	889
Humidité relative (%)	22	24	24
Température (°C)	23	24	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	101A
Niveau scolaire du groupe	imaire - Classe d'accueil et francisati
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:58	13:18	13:38
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	118	318	338
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	525	682	674
Humidité relative (%)	20	23	21
Température (°C)	24	24	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	110
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:15	13:28	13:48
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	562	732	721
Humidité relative (%)	19	20	20
Température (°C)	24	25	24

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	41
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:53	14:18
Nombre d'occupants	1	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	85
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	873	809	839
Humidité relative (%)	23	21	22
Température (°C)	24	26	24