

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 940
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	92
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:00	13:32	14:34
Nombre d'occupants	8	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	640	762	846
Humidité relative (%)	35	37	37
Température (°C)	22	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	2 930
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	93
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	08:00	08:20	9:00
Nombre d'occupants	16	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	642	752	810
Humidité relative (%)	35	35	35
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	2 530
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	104
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	09:10	09:35	10:05
Nombre d'occupants	23	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	683	743	803
Humidité relative (%)	35	38	37
Température (°C)	22	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	2 835
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	94
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:24	11:04	11:53
Nombre d'occupants	18	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	712	784	837
Humidité relative (%)	38	37	35
Température (°C)	22	22	22