



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	9:45	11:15
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	472	615	635
Humidité relative (%)	11	15	11
Température (°C)	22	22	23

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	143
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	9:40	11:20
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	90	180
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	440	559	586
Humidité relative (%)	11	12	11
Température (°C)	21	22	23

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	148
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe d'accueil et francisation
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	9:30	11:10
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	15	125
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	448	636	550
Humidité relative (%)	11	13	10
Température (°C)	23	23	24

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	160
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	9:35	11:10
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	100
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	477	601	629
Humidité relative (%)	11	12	11
Température (°C)	23	22	23