



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	456
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	14

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	13:20	13:40
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	90	90	110
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	735	1 082	881
Humidité relative (%)	19	27	24
Température (°C)	22	22	21

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:08	13:26	13:47
Nombre d'occupants	2	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	90	116
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	740	890	743
Humidité relative (%)	14	20	18
Température (°C)	24	24	23

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:13	13:33	13:53
Nombre d'occupants	2	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	80
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	791	862	719
Humidité relative (%)	19	19	19
Température (°C)	22	21	20

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	242
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:19	13:37	13:57
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	240	260
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	642	905	656
Humidité relative (%)	20	23	21
Température (°C)	22	22	20