

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	108
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	54
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:06	13:11	13:51
Nombre d'occupants	2	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	698	772	1 075
Humidité relative (%)	22	22	24
Température (°C)	19	22	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	112
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:40	13:16	13:54
Nombre d'occupants	2	21	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	90	0	7
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 052	1 321	1 201
Humidité relative (%)	26	32	27
Température (°C)	21	22	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:34	13:22	13:57
Nombre d'occupants	2	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	22	59
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 098	1 351	841
Humidité relative (%)	25	29	22
Température (°C)	21	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:37	13:26	14:00
Nombre d'occupants	3	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	0	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 105	1 045	986
Humidité relative (%)	29	27	22
Température (°C)	21	22	21