

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 411
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:15	9:45	11:15
Nombre d'occupants	0	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	90
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	437	570	581
Humidité relative (%)	10	14	14
Température (°C)	23	23	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 310
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	9:50	11:20
Nombre d'occupants	0	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	427	538	557
Humidité relative (%)	10	13	13
Température (°C)	23	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 226
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	9:55	11:25
Nombre d'occupants	0	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	110
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	455	580	557
Humidité relative (%)	11	13	15
Température (°C)	24	24	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 221
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	83
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	10:00	11:30
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	120
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	429	567	505
Humidité relative (%)	11	12	13
Température (°C)	22	23	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	Local 414
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:15	9:30	11:10
Nombre d'occupants	0	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	150	240
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	458	515	558
Humidité relative (%)	14	15	15
Température (°C)	24	23	23

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	Local 407
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	9:35	11:15
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	462	560	572
Humidité relative (%)	15	16	16
Température (°C)	22	23	23

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	Local 315
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	85
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	9:30	11:20
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	170
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	454	560	572
Humidité relative (%)	15	16	16
Température (°C)	23	23	23

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	local 318
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	9:45	11:25
Nombre d'occupants	0	5	5
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	100
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	459	513	520
Humidité relative (%)	14	15	15
Température (°C)	24	23	24

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	Local 222
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	9:50	11:30
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	160
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	489	571	547
Humidité relative (%)	14	15	15
Température (°C)	25	24	24

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	Local 218
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:40	9:55	11:35
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	90	180
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	472	560	567
Humidité relative (%)	13	14	14
Température (°C)	23	23	23