

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:08	14:31
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	10	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	529	651	619
Humidité relative (%)	14	15	14
Température (°C)	25	25	26

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	207
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:36	13:03	13:37
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	566	676	760
Humidité relative (%)	14	15	16
Température (°C)	24	25	25

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	102
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	94
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:03	13:07	13:42
Nombre d'occupants	0	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	480	781	794
Humidité relative (%)	14	18	16
Température (°C)	22	24	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	214
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	77
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:40	13:00	13:35
Nombre d'occupants	0	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	525	640	631
Humidité relative (%)	13	13	13
Température (°C)	24	26	25

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	107
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	93
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:13	13:44
Nombre d'occupants	0	34	34
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	474	620	970
Humidité relative (%)	14	19	18
Température (°C)	22	22	24

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:08	14:31
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	15	15
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	529	651	619
Humidité relative (%)	14	15	14
Température (°C)	24	25	26

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	203
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:18	9:08	10:25
Nombre d'occupants	0	20	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	430	830	738
Humidité relative (%)	10	18	12
Température (°C)	26	20	24

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	210
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:24	9:25	10:28
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	426	802	858
Humidité relative (%)	10	15	12
Température (°C)	25	23	25

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	211
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	9:05	10:30
Nombre d'occupants	0	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	431	720	779
Humidité relative (%)	10	12	12
Température (°C)	26	25	25

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	306
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	149
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:37	9:15	10:30
Nombre d'occupants	0	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	15	15
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	434	711	623
Humidité relative (%)	12	12	12
Température (°C)	25	26	24