

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	101
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Guilotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	12:50	13:10
Nombre d'occupants	2	17	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	40	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 010	974	887
Humidité relative (%)	25	25	22
Température (°C)	23	20	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	18
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Guilotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:20	13:40
Nombre d'occupants	1	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	1	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	80	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	0
Taux de CO ₂ (ppm)	453	799	972
Humidité relative (%)	17	22	21
Température (°C)	17	19	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B17
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	87
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:30	13:50
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	300	360	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	0
Taux de CO ₂ (ppm)	629	810	907
Humidité relative (%)	18	24	25
Température (°C)	20	20	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	213
Niveau scolaire du groupe	primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:56	14:16
Nombre d'occupants	3	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	360	400
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	691	1 251	970
Humidité relative (%)	17	25	20
Température (°C)	21	21	20