

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	122
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	85
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:20	13:10	13:30
Nombre d'occupants	3	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	600	616	620
Humidité relative (%)	11	13	12
Température (°C)	25	25	28

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	43
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	13:15	13:35
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	25	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	490	678	675
Humidité relative (%)	12	14	12
Température (°C)	19	23	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:00	13:20
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	30	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	499	561	577
Humidité relative (%)	10	14	11
Température (°C)	23	23	25

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	229
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:05	13:25
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	508	627	640
Humidité relative (%)	11	14	12
Température (°C)	21	22	23