

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	MA3
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:25	14:35	14:55
Nombre d'occupants	2	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	1 304	1 523	851
Humidité relative (%)	25	26	26
Température (°C)	22	24	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	61
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:23	14:43
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	4	8
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	100	120
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	953	1 425	984
Humidité relative (%)	25	36	33
Température (°C)	22	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	63
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:47	14:07
Nombre d'occupants	1	24	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	210	327	347
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	883	1 163	1 264
Humidité relative (%)	25	34	34
Température (°C)	22	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204-modulaire
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:35	12:55
Nombre d'occupants	3	26	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	732	1 106	898
Humidité relative (%)	24	34	34
Température (°C)	22	22	20

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	106
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:15	13:35
Nombre d'occupants	2	25	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	780	1 559	1 038
Humidité relative (%)	26	35	32
Température (°C)	21	22	21