

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	D119
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:30	10:50	11:15
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	20	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	395	526	555
Humidité relative (%)	16	20	20
Température (°C)	18	19	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	D211
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:30	10:50	11:15
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	4	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	20	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	625	658	620
Humidité relative (%)	23	26	22
Température (°C)	22	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	D230
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:55	11:20	11:50
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	20	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	725	856	778
Humidité relative (%)	23	27	29
Température (°C)	22	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	D126
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:55	11:20	11:50
Nombre d'occupants	3	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	785	750	762
Humidité relative (%)	22	25	24
Température (°C)	22	22	22