

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	125
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:39	12:59
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	15	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	505	682	592
Humidité relative (%)	30	25	25
Température (°C)	16	22	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	120
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:02	12:43	13:06
Nombre d'occupants	0	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	10	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	838	897	694
Humidité relative (%)	30	25	26
Température (°C)	19	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:10	12:56	13:16
Nombre d'occupants	0	23	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	10	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	570	1 367	1 249
Humidité relative (%)	27	30	31
Température (°C)	18	23	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:38	12:58
Nombre d'occupants	6	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	10	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	935	902	994
Humidité relative (%)	29	28	29
Température (°C)	18	21	21