

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	106
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:37	13:27	14:15
Nombre d'occupants	3	8	3
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	608	643	600
Humidité relative (%)	17	17	18
Température (°C)	21	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	222
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	72
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:32	13:18	13:55
Nombre d'occupants	2	7	3
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	670	890	908
Humidité relative (%)	18	22	22
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	219
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:37	13:21	14:00
Nombre d'occupants	2	4	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	711	785	760
Humidité relative (%)	17	18	19
Température (°C)	21	21	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	334
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:14	13:51	14:20
Nombre d'occupants	1	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	171	200
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	530	590	700
Humidité relative (%)	15	17	17
Température (°C)	21	21	21