

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	12
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:38	13:05	13:26
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	25	85	105
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	565	785	937
Humidité relative (%)	10	10	10
Température (°C)	18	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	4
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	13:00	13:22
Nombre d'occupants	2	11	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	25	85	105
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	654	974	954
Humidité relative (%)	15	18	17
Température (°C)	22	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:56	12:50	13:31
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	180	200
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	657	1 086	975
Humidité relative (%)	12	15	15
Température (°C)	20	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	103.1
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:11	13:17	13:38
Nombre d'occupants	2	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	75
Taux de CO ₂ (ppm)	831	933	892
Humidité relative (%)	15	15	14
Température (°C)	21	23	22