

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:48	12:10	12:23
Nombre d'occupants	0	5	5
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	43	0	13
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	820	1 223	843
Humidité relative (%)	17	19	18
Température (°C)	18	22	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	12:12	12:25
Nombre d'occupants	0	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	0	13
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	683	1 400	1 016
Humidité relative (%)	22	22	20
Température (°C)	14	24	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	309
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:52	12:17	12:31
Nombre d'occupants	1	5	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	14
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	991	1 605	1 017
Humidité relative (%)	23	24	23
Température (°C)	18	21	17

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	307
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	12:20	12:34
Nombre d'occupants	0	13	3
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	0	14
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	824	1 620	1 200
Humidité relative (%)	22	24	23
Température (°C)	16	23	20