

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:24	13:15	13:35
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	35	85
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	598	755	820
Humidité relative (%)	20	18	18
Température (°C)	17	21	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	134
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:21	13:41
Nombre d'occupants	0	12	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	15	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	692	879	918
Humidité relative (%)	21	21	20
Température (°C)	20	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	117
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:26	13:47
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	15	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	813	923	958
Humidité relative (%)	19	20	23
Température (°C)	22	23	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	210
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	52
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:41	13:32	13:53
Nombre d'occupants	3	15	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	25	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	590	725	745
Humidité relative (%)	17	17	16
Température (°C)	23	23	23