

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	201
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:21	13:19	13:45
Nombre d'occupants	3	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	15
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	947	1 188	671
Humidité relative (%)	16	20	18
Température (°C)	21	23	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	302
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	13:59	14:15
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	80	95
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	581	975	986
Humidité relative (%)	13	16	16
Température (°C)	17	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	325
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:28	13:25	13:56
Nombre d'occupants	2	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	80	110
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	728	891	981
Humidité relative (%)	14	18	19
Température (°C)	19	22	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	421
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:03	13:23	13:45
Nombre d'occupants	1	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	40	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	561	929	942
Humidité relative (%)	13	18	18
Température (°C)	19	21	21