

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	136
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:03	13:16	13:46
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	678	837	914
Humidité relative (%)	15	17	18
Température (°C)	23	23	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	104
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:10	13:21	14:10
Nombre d'occupants	0	18	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	6	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	251	302
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	722	913	902
Humidité relative (%)	17	17	17
Température (°C)	21	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	113
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:16	13:25	13:56
Nombre d'occupants	1	18	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	51
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	720	745	795
Humidité relative (%)	16	16	18
Température (°C)	22	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E1-A10
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	13:29	14:00
Nombre d'occupants	0	16	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	244	275
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	633	942	745
Humidité relative (%)	20	25	21
Température (°C)	22	23	23

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E1-A06
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:36	13:32	14:04
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	35	67
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	596	891	836
Humidité relative (%)	28	28	30
Température (°C)	21	22	22