

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:43	11:25	11:46
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	860	2 311	1 285
Humidité relative (%)	15	29	24
Température (°C)	13	24	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	112
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:45	11:28	11:47
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	0	19
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	912	2 682	1 558
Humidité relative (%)	22	33	27
Température (°C)	20	21	19

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:48	11:31	11:53
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	884	1 140	666
Humidité relative (%)	20	20	19
Température (°C)	21	18	11

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	319
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	11:34	11:56
Nombre d'occupants	0	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	30	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	784	1 372	914
Humidité relative (%)	16	23	18
Température (°C)	12	22	19

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:53	11:37	12:00
Nombre d'occupants	0	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	0	5
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	874	2 212	1 463
Humidité relative (%)	21	31	26
Température (°C)	19	22	22

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	303
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	104
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	11:42	12:03
Nombre d'occupants	3	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	50	0	19
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	662	952	784
Humidité relative (%)	15	18	16
Température (°C)	20	23	22