

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J120
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:33	10:50	14:55
Nombre d'occupants	0	31	31
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	449	1 310	1 627
Humidité relative (%)	24	26	30
Température (°C)	18	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J205
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	87
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:41	10:56	14:59
Nombre d'occupants	0	28	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	443	1 371	1 057
Humidité relative (%)	24	24	21
Température (°C)	17	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J208
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	85
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:44	11:00	15:04
Nombre d'occupants	0	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	441	1 478	1 596
Humidité relative (%)	22	24	26
Température (°C)	16	24	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	J213
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	93
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:48	11:04	15:11
Nombre d'occupants	0	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	434	1 280	1 533
Humidité relative (%)	16	22	24
Température (°C)	22	24	24