

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	131
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:43	14:10	14:30
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	810	775	777
Humidité relative (%)	15	15	15
Température (°C)	19	20	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:38	13:29	13:50
Nombre d'occupants	1	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	15	35
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	675	657	766
Humidité relative (%)	16	13	14
Température (°C)	15	16	19

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	210
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:48	13:51	13:51
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	10	15
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	695	770	777
Humidité relative (%)	14	17	15
Température (°C)	14	16	18

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	314
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:10	13:30
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	12	15
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 086	907	1 010
Humidité relative (%)	18	18	18
Température (°C)	12	16	17