



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	306
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	74
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:51	12:31	12:51
Nombre d'occupants	1	19	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	210	230
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	773	956	946
Humidité relative (%)	16	21	20
Température (°C)	19	20	20

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	301
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	14:40	15:00
Nombre d'occupants	2	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	160	180
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	720	921	780
Humidité relative (%)	16	21	16
Température (°C)	19	20	18

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	111
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	79
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:56	14:09	14:29
Nombre d'occupants	2	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	300	320
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	778	965	879
Humidité relative (%)	17	19	18
Température (°C)	20	21	19

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	78
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:42	13:25	13:45
Nombre d'occupants	2	21	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	650	981	775
Humidité relative (%)	11	16	15
Température (°C)	18	21	19