

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

Code-bâtiment	762140
Nom du bâtiment	Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
Adresse	2355, boulevard Pie IX
Municipalité	Montréal

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales	19
Type de ventilation	1- Naturel

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventilation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

Moment de la journée	Date de la collecte	Heure d'ouverture de la ventilation mécanique	Heure des informations	Mesure extérieure	Informations provenant du site de Météomédia		
				Niveau du taux de CO ₂ à l'extérieur (ppm)	Humidité relative extérieure (%)	Vitesse du vent (km/h)	Direction des vent
1	19 janvier 2021	0:00	12:10	430	67	3	S
2							
3							
4							

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	235
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:10	12:40	13:05
Nombre d'occupants	2	20	20
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	4	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	30	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	800	700	685
Humidité relative (%)	17	15	21
Température (°C)	22	19	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	81
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:21	13:17	13:30
Nombre d'occupants	2	19	19
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	736	844	800
Humidité relative (%)	18	18	17
Température (°C)	22	21	18

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	128
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	102
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:29	13:20	13:44
Nombre d'occupants	2	15	15
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 000	944	900
Humidité relative (%)	17	21	20
Température (°C)	21	20	18

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	4
Identifiant de la classe	228
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	82
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:33	13:26	14:30
Nombre d'occupants	2	19	19
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	700	712	680
Humidité relative (%)	15	16	15
Température (°C)	21	20	19