

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 211 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 67 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 9 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:57 | 13:30 | 13:53 |
| Nombre d'occupants | 1 | 16 | 16 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 116 | 1 029 | 763 |
| Humidité relative (%) | 29 | 31 | 24 |
| Température (°C) | 20 | 20 | 20 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 208 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 59 |
| Type de fenêtres | Manivelle |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:48 | 13:33 | 13:57 |
| Nombre d'occupants | 0 | 14 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 23 | 47 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 647 | 675 | 956 |
| Humidité relative (%) | 23 | 23 | 25 |
| Température (°C) | 18 | 19 | 21 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 112 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 9 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:04 | 13:37 | 14:00 |
| Nombre d'occupants | 1 | 14 | 14 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 23 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 257 | 1 320 | 869 |
| Humidité relative (%) | 29 | 32 | 24 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 101 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 59 |
| Type de fenêtres | Manivelle |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:26 | 13:42 | 14:03 |
| Nombre d'occupants | 6 | 17 | 17 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 0 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 030 | 1 335 | 834 |
| Humidité relative (%) | 26 | 31 | 24 |
| Température (°C) | 22 | 23 | 20 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 2 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 59 |
| Type de fenêtres | Manivelle |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:31 | 13:52 | 14:16 |
| Nombre d'occupants | 0 | 16 | 16 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 24 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 864 | 907 | 918 |
| Humidité relative (%) | 23 | 29 | 26 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 22 |