

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	311
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	13:10	13:31
Nombre d'occupants	1	16	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	210	221
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	0
Taux de CO ₂ (ppm)	766	955	837
Humidité relative (%)	18	18	19
Température (°C)	18	19	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	404
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:41	13:40	14:00
Nombre d'occupants	1	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	25	25	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 231	1 322	946
Humidité relative (%)	21	25	17
Température (°C)	21	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:21	13:29	13:50
Nombre d'occupants	2	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	180	201
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	667	1 150	966
Humidité relative (%)	14	21	20
Température (°C)	18	20	19

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	304
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:29	13:35	13:55
Nombre d'occupants	3	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	180	200
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 156	1 332	1 122
Humidité relative (%)	24	20	16
Température (°C)	21	21	20