

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	110
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:59	11:42	12:03
Nombre d'occupants	1	22	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	30	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	637	816	925
Humidité relative (%)	12	18	19
Température (°C)	19	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	158.A
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:15	11:50	12:10
Nombre d'occupants	1	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	45	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	531	588	742
Humidité relative (%)	12	12	16
Température (°C)	19	21	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	259
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:05	11:53	12:13
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	210	230
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	583	645	641
Humidité relative (%)	11	12	13
Température (°C)	19	20	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:10	11:57	12:11
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	35	35	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	75
Taux de CO ₂ (ppm)	935	1 325	1 180
Humidité relative (%)	19	21	20
Température (°C)	20	21	20