

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 216 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:09 | 12:57 | 13:19 |
| Nombre d'occupants | 1 | 25 | 25 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 75 | 75 | 75 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 056 | 851 | 841 |
| Humidité relative (%) | 34 | 34 | 31 |
| Température (°C) | 20 | 20 | 20 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 207 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:14 | 14:00 | 13:21 |
| Nombre d'occupants | 0 | 19 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 75 | 75 | 75 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 896 | 815 | 758 |
| Humidité relative (%) | 29 | 34 | 33 |
| Température (°C) | 20 | 20 | 20 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 111 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:00 | 14:03 | 13:32 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 1 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 50 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 25 | 25 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 202 | 1 384 | 1 145 |
| Humidité relative (%) | 36 | 40 | 32 |
| Température (°C) | 18 | 20 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 109 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:04 | 14:07 | 13:28 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 50 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 475 | 1 012 | 845 |
| Humidité relative (%) | 39 | 38 | 35 |
| Température (°C) | 18 | 20 | 20 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 118 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 76 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 9 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:29 | 13:35 | 14:01 |
| Nombre d'occupants | 0 | 18 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 10 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 188 | 1 128 | 764 |
| Humidité relative (%) | 33 | 37 | 30 |
| Température (°C) | 20 | 20 | 19 |