

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	136
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	77
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:37	11:16	12:28
Nombre d'occupants	0	11	3
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	480	480	480
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	625	707	653
Humidité relative (%)	23	27	27
Température (°C)	22	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	144
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:34	11:20	11:40
Nombre d'occupants	1	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	420	420
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	580	780	740
Humidité relative (%)	22	26	24
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:39	11:25	11:45
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	664	850	846
Humidité relative (%)	24	28	27
Température (°C)	22	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	203
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:43	11:30	11:50
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	480	480	480
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	593	759	750
Humidité relative (%)	22	24	23
Température (°C)	22	23	23