

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	203
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Manivelle
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:37	12:49	13:09
Nombre d'occupants	2	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte et vasistas ouvertes	Vasistas ouverte	Vasistas ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	220	300	320
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	569	617	623
Humidité relative (%)	10	10	10
Température (°C)	19	19	19

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	77
Type de fenêtres	Manivelle
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:55	12:43	13:04
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	240	260
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	694	743	801
Humidité relative (%)	13	10	11
Température (°C)	19	21	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Manivelle
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	12:55	13:15
Nombre d'occupants	1	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	225	285	305
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	697	720	756
Humidité relative (%)	11	11	10
Température (°C)	23	23	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	300
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Manivelle
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:40	13:01	13:21
Nombre d'occupants	2	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte et vasistas ouvertes	Vasistas ouverte	Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	220	300	320
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	744	806	829
Humidité relative (%)	10	10	11
Température (°C)	21	23	23