

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	PF-1 Modulaire
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:44	13:01	13:30
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	257	286
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	544	584	636
Humidité relative (%)	18	20	21
Température (°C)	21	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	113
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	86
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	11

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:06	13:35
Nombre d'occupants	0	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	96	117
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	587	646	711
Humidité relative (%)	17	21	21
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:03	13:14	13:50
Nombre d'occupants	1	18	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	35	66
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	582	788	767
Humidité relative (%)	18	22	22
Température (°C)	22	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	13:18	13:55
Nombre d'occupants	1	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	3	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	243	280
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	975	692	869
Humidité relative (%)	20	19	21
Température (°C)	22	22	23