

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	130
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:39	10:16	10:30
Nombre d'occupants	1	20	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	60	84
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	470	880	980
Humidité relative (%)	22	29	28
Température (°C)	22	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:13	12:54	13:14
Nombre d'occupants	1	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	4	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	35	95	115
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	669	675	758
Humidité relative (%)	22	19	22
Température (°C)	23	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:55	12:50	13:22
Nombre d'occupants	2	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	240	262
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	750	941	980
Humidité relative (%)	19	23	24
Température (°C)	24	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:23	14:19	14:40
Nombre d'occupants	2	28	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	240	261
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	775	860	976
Humidité relative (%)	22	22	23
Température (°C)	22	23	23

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	159
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:59	13:12	13:23
Nombre d'occupants	2	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	230	251
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	701	785	892
Humidité relative (%)	22	22	24
Température (°C)	22	22	22

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	176
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	41
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:01	13:23	13:43
Nombre d'occupants	1	8	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	80
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	669	846	797
Humidité relative (%)	23	24	24
Température (°C)	21	21	20

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	255
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:52	13:27	13:48
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	35	35	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25

Taux de CO ₂ (ppm)	789	1 254	860
Humidité relative (%)	26	27	24
Température (°C)	21	23	22

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	260
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	14:29	14:49
Nombre d'occupants	2	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	90	110
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	770	1 219	785
Humidité relative (%)	25	28	24
Température (°C)	20	22	21

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	83
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:31	13:00	13:20
Nombre d'occupants	1	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	135	155
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	835	1 125	922
Humidité relative (%)	22	27	23
Température (°C)	22	23	22