

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	105
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:20	8:34	8:50
Nombre d'occupants	1	3	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	501	553	591
Humidité relative (%)	26	26	27
Température (°C)	20	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	124
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:22	8:38	8:53
Nombre d'occupants	0	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	20	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	471	598	623
Humidité relative (%)	21	23	24
Température (°C)	18	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	112
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:25	8:40	8:55
Nombre d'occupants	0	1	2
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	473	478	501
Humidité relative (%)	20	21	21
Température (°C)	20	20	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:27	8:48	9:00
Nombre d'occupants	1	4	4
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	500	584	615
Humidité relative (%)	28	31	30
Température (°C)	21	21	21