

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	315
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:18	13:40
Nombre d'occupants	0	23	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	834	1 109	937
Humidité relative (%)	16	18	16
Température (°C)	20	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	312
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:22	13:43
Nombre d'occupants	4	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	22	43
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	626	803	823
Humidité relative (%)	15	12	11
Température (°C)	18	20	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	211
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:26	13:48
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	769	1 039	1 011
Humidité relative (%)	15	20	18
Température (°C)	19	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:20	13:30	13:52
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	(30)	30	52
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	599	688	640
Humidité relative (%)	13	11	12
Température (°C)	18	22	21

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	94
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:35	13:35	13:58
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	35	58
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	665	1 021	947
Humidité relative (%)	14	17	14
Température (°C)	20	22	22