

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 204 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:51 | 8:55 | 9:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 45 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 439 | 844 | 486 |
| Humidité relative (%) | 18 | 24 | 21 |
| Température (°C) | 25 | 23 | 22 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 206 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:00 | 9:00 | 9:43 |
| Nombre d'occupants | 0 | 19 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 472 | 1 090 | 776 |
| Humidité relative (%) | 19 | 25 | 28 |
| Température (°C) | 23 | 26 | 19 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 207 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:04 | 9:05 | 9:46 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 4 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 35 | 75 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 623 | 720 | 712 |
| Humidité relative (%) | 20 | 24 | 25 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 20 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 303 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 67 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:26 | 9:10 | 9:51 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 40 | 80 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 25 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 532 | 803 | 775 |
| Humidité relative (%) | 20 | 26 | 25 |
| Température (°C) | 23 | 22 | 22 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 302 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:13 | 9:15 | 9:54 |
| Nombre d'occupants | 0 | 11 | 11 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 466 | 764 | 645 |
| Humidité relative (%) | 20 | 24 | 23 |
| Température (°C) | 22 | 23 | 22 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 202 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:55 | 10:40 | 11:10 |
| Nombre d'occupants | 0 | 13 | 13 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 30 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 515 | 1 007 | 550 |
| Humidité relative (%) | 20 | 23 | 20 |
| Température (°C) | 22 | 25 | 23 |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 207 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:03 | 10:43 | 11:13 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |

| | | | |
|---|-----|-------|-----|
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 30 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 623 | 1 028 | 647 |
| Humidité relative (%) | 20 | 23 | 23 |
| Température (°C) | 23 | 24 | 22 |

3.8 Salle de classe

| | |
|--|---------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 304 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:16 | 10:47 | 11:17 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 510 | 942 | 685 |
| Humidité relative (%) | 20 | 23 | 25 |
| Température (°C) | 23 | 24 | 21 |

3.9 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 307 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:21 | 10:50 | 11:20 |
| Nombre d'occupants | 0 | 15 | 15 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 2 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 40 | 65 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 740 | 852 | 840 |
| Humidité relative (%) | 20 | 23 | 24 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 22 |

3.10 Salle de classe

| | |
|--|-----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Arts Plastiques |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 60 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:30 | 10:55 | 11:25 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 30 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 476 | 1 110 | 675 |
| Humidité relative (%) | 21 | 25 | 23 |
| Température (°C) | 22 | 23 | 21 |