

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|-------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 228 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire - Classe EHDAA |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 70 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:20 | 13:18 | 13:38 |
| Nombre d'occupants | 0 | 6 | 6 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 48 | 68 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 792 | 888 | 874 |
| Humidité relative (%) | 13 | 15 | 16 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 23 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|-------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 221 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire - Classe EHDAA |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:40 | 13:22 | 13:43 |
| Nombre d'occupants | 1 | 10 | 9 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 4 | 4 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 52 | 73 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 25 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 684 | 827 | 825 |
| Humidité relative (%) | 13 | 15 | 16 |
| Température (°C) | 24 | 24 | 24 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 127 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire - Classe EHDA |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 67 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:46 | 13:26 | 13:48 |
| Nombre d'occupants | 0 | 10 | 9 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 56 | 78 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 25 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 813 | 660 | 646 |
| Humidité relative (%) | 13 | 14 | 14 |
| Température (°C) | 23 | 20 | 22 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 120 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire - Classe EHDA |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:29 | 13:30 | 13:52 |
| Nombre d'occupants | 1 | 8 | 8 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 60 | 82 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 617 | 658 | 689 |
| Humidité relative (%) | 12 | 15 | 16 |
| Température (°C) | 24 | 21 | 22 |