

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A204
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	46
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:00	12:05	12:25
Nombre d'occupants	1	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	595	720	695
Humidité relative (%)	20	16	17
Température (°C)	21	23	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A202
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	46
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:15	12:08	12:30
Nombre d'occupants	12	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	838	808	816
Humidité relative (%)	17	17	27
Température (°C)	22	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A108
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	46
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:20	12:15	12:35
Nombre d'occupants	9	1	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	677	627	702
Humidité relative (%)	16	15	16
Température (°C)	22	22	25

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A103
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	46
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:25	12:20	12:40
Nombre d'occupants	10	9	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	875	940	915
Humidité relative (%)	18	16	16
Température (°C)	23	25	25