

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:56	13:18	13:40
Nombre d'occupants	2	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	300	322
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	811	961	911
Humidité relative (%)	19	26	25
Température (°C)	21	21	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	81
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	13:00	13:20
Nombre d'occupants	1	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	200	260	280
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	922	1 224	809
Humidité relative (%)	20	35	24
Température (°C)	21	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	13:05	13:26
Nombre d'occupants	1	19	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	130	150
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	978	1 142	811
Humidité relative (%)	23	27	24
Température (°C)	22	23	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	M6
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:42	14:40	15:00
Nombre d'occupants	2	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	80
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	617	966	798
Humidité relative (%)	22	30	22
Température (°C)	21	20	21