



DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

Code-bâtiment	762267
Nom du bâtiment	Des Monarques, annexe temporaire
Adresse	4430, rue Bélanger Est
Municipalité	Montréal

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales	5
Type de ventilation	1- Naturel

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventilation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

Moment de la journée	Date de la collecte	Heure d'ouverture de la ventilation mécanique	Heure des informations	Mesure extérieure	Informations provenant du site de Météomédia		
				Niveau du taux de CO ₂ à l'extérieur (ppm)	Humidité relative extérieure (%)	Vitesse du vent (km/h)	Direction des vent
1	25 janvier 2021	0:00	11:58	439	56	13	SO
2							
3							
4							

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	14
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:06	13:35	13:57
Nombre d'occupants	0	21	21
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	23	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	925	1 670	1 086
Humidité relative (%)	18	22	15
Température (°C)	21	23	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	18
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:27	13:40	14:02
Nombre d'occupants	0	18	18
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	47
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	773	1 048	994
Humidité relative (%)	12	17	16
Température (°C)	23	23	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	17
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
--	-------------------------------------	--	--

Heure de la mesure	12:32	13:45	14:06
Nombre d'occupants	0	17	17
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	986	1 313	820
Humidité relative (%)	15	19	15
Température (°C)	20	22	19