

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	25
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:31	13:22	14:42
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	690	746	801
Humidité relative (%)	10	13	13
Température (°C)	17	19	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	23
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:27	13:23	13:44
Nombre d'occupants	0	20	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	822	786	732
Humidité relative (%)	14	13	12
Température (°C)	18	19	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	16
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:37	13:27	13:48
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	22	43
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	552	898	648
Humidité relative (%)	10	12	10
Température (°C)	16	18	16

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	13
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:30	13:52
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	541	982	1 094
Humidité relative (%)	10	18	17
Température (°C)	17	19	18