

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 107 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 64 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 12 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:20 | 13:20 | 13:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 240 | 300 | 320 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 744 | 1 024 | 1 012 |
| Humidité relative (%) | 27 | 26 | 21 |
| Température (°C) | 17 | 22 | 22 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 201 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 62 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 12 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:20 | 13:25 | 13:45 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Vasistas ouverte | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 5 | 5 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 5 | 25 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 100 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 003 | 1 181 | 1 054 |
| Humidité relative (%) | 28 | 30 | 24 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 22 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 202 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 64 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 12 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:20 | 13:30 | 13:50 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 240 | 310 | 330 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 504 | 1 730 | 1 477 |
| Humidité relative (%) | 31 | 34 | 31 |
| Température (°C) | 21 | 23 | 22 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 203 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 64 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 12 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:20 | 13:30 | 13:55 |
| Nombre d'occupants | 0 | 21 | 21 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 240 | 310 | 320 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 25 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 291 | 1 904 | 1 630 |
| Humidité relative (%) | 31 | 34 | 34 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 22 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 206 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 64 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 12 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:20 | 13:30 | 13:50 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes | Porte et vasistas ouvertes |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 3 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 240 | 310 | 330 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 962 | 1 274 | 817 |
| Humidité relative (%) | 23 | 29 | 21 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 21 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |